



NOTAS:

- Os equipamentos de ar condicionado (Condensadora e evaporadora) são novos, de primeiro uso e serão fornecidos pela DPE/PR no local;
- Toda a infraestrutura frigorígena, de drenos e de interligação elétrica entre as máquinas deverão ser instaladas de maneira aparente, efetuando o mínimo de intervenções na alvenaria do imóvel;
- Será deixado o ponto elétrico de força próximo a condensadora, com circuito exclusivo para cada máquina. O cabo multi-vias de conexão da evaporadora com a condensadora deverá ser provido e instalado junto a infraestrutura frigorígena;
- As saídas dos drenos das evaporadoras deverão ser externas, provendo a tubulação necessária para que o escoamento seja por gravidade (inclinação mínima de 1%). Não deverão ser utilizadas bombas de dreno;
- As condensadoras deverão ser fixadas sobre suportes no piso;
- Deverá ser provido envelopamento da tubulação aparente interna e externa ao imóvel, garantindo o isolamento físico da infraestrutura e acabamento estético mínimo. Ao perfurar a alvenaria, deverá ser feito o acabamento no entorno da perfuração mantendo as características do acabamento;
- Todas as evaporadoras Hi-Wall deverão estar instaladas a 1,80m (cota mínima) em relação ao piso acabado;
- Cotas em milímetros (mm);

QUANTITATIVOS E APARELHOS:

- 1x Split Hi-Wall Philco Inverter Q/F 24.000 BTU'S 220V Bifásico;
- 3x Split Hi-Wall Agratto Inverter Q/F 9.000 BTU'S 220V Bifásico;

Comprimento da infraestrutura (tubulação frigorígena e cabo multipolar)

- 1 11,0m
- 2 7,2m
- 3 6,1m
- 4 5,0m



REFERÊNCIA 01: PADRÃO DE ACABAMENTO INFRAESTRUTURA SEM ESCALA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<div><div></div><div>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ RUA MATEUS LEME, 1908   CENTRO CIVICO   CURITIBA - PR 41 3313-7310   engenharia@defensoria.pr.def.br</div></div>			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CIAADI		REFERÊNCIA: CLIMATIZAÇÃO: PLANTA BAIXA E VISTAS	
PROPRIETÁRIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ		RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS TODESCHINI C. CREA: PR-167731/D	LEVANTAMENTO: LT
ENDEREÇO DA OBRA: Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1310 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400			
PRANCHA: 01	03	ESCALA: 1/50	DESENHO: LT DATA: 22/09/2022
TAM. FOLHA: A1			