



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria Geral de Administração
Departamento de Compras e Aquisições



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 1

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 1 de 1



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Administração

Departamento de Compras e Aquisições – Gestão de Licitações



P. 20.295.855-9

Ref. PE 040/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA AS SEDES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - DPE/PR, EM CURITIBA

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO POR EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO CERTAME

1. DA SOLICITAÇÃO

Na data de 18/10/2023, este Pregoeiro recebeu o seguinte pedido de esclarecimento, acerca do certame indicado em epígrafe:

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Solicito esclarecimentos referente ao 6, somente duvidas para esclarecimentos pois meus fornecedores informaram que a descrição solicitada somente do motor

item 6 - Conjunto moto-bomba incêndio; Marca/modelo de Referência: WEG; MOD. W22Plus - onde a imagem se remete somente ao motor da bomba de incêndio.

Gostaria de saber se seria o conjunto total a bomba completa de incêndio 7,5cv com IP55 TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C TRIFÁSICA 220/380/440 Pressão Máxima 53,0 mca E Vazão Máxima 30,2 m³/h Sucção 2.1/2" x Recalque 2.1/2"

E seria a flangeada?

Atenciosamente,

[DADO IDENTIFICADOR SUPRIMIDO]

2. DA RESPOSTA

Em 19/10/2023, foi prestada a seguinte resposta:

Prezada,

Segue informação prestada pelo Departamento de Infraestrutura e Materiais:

Conjunto atual: Bomba Para Incêndio Ksb Firebloc 32-160R Trifásica 220/380/440V 7,5Cv - Flangeada

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 1 de 2



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Administração

Departamento de Compras e Aquisições – Gestão de Licitações



Dados Técnicos:

- * Vazão mínima: 17,5 m³/h
- * Vazão máxima: 32 m³/h
- * Pressão mínima: 38 m.c.a
- * Pressão máxima: 46 m.c.a
- * Conexão da Sucção: 2.2/1"
- * Conexão do Recalque: 2.1/2"
- * Temperatura de operação: até 90°
- * Corpo e rotor da bomba em ferro fundido, tipo fechado
- * Diâmetro rotor: 154 mm

Dados Elétricos:

- * Tensão: Trifásica: 220/380/440/760v
- * Potência do motor: 7,5Cv
- * Rotação: 3500 rpm
- * Motor de indução aberto, grau de proteção IP55 e isolamento classe F.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Atenciosamente,

Eduardo José Ramalho Stroparo

Pregoeiro

Departamento de Compras e Aquisições

Gestão de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Paraná

Curitiba, data da assinatura digital.

EDUARDO JOSÉ RAMALHO STROPARO

Pregoeiro

Defensoria Pública do Estado do Paraná

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 2 de 2