

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Remetente: "Licitações DP-PR" <licitacoes@defensoria.pr.def.br>  
Para: "... PISO CLIMA ..." <PISO.CLIMA@hotmail.com>  
Data: 05/08/2020 18:25  
Assunto: Re: esclarecimento sobre as especificações dos objetos

---

Boa tarde,

Os aparelhos dos lotes 8 e 9 devem possuir capacidade de 48.000 BTU/h e ser 200V trifásico ou 220V monofásico. Equipamentos 250V monofásico, por serem para redes 440/254V, não serão aceitos.

Assim, segundo as características mencionadas, os aparelhos não atenderiam ao edital.

Atenciosamente,

Tiago Tonin

Em 05/08/2020 às 10:09 horas, "... PISO CLIMA ..." <[PISO.CLIMA@hotmail.com](mailto:PISO.CLIMA@hotmail.com)> escreveu:

bom dia, gostaria de tirar uma dúvida em relação aos lotes 08 e 09 do pregão eletrônico nº021/2020, pois no edital diz que devem ser de 48.000btu/h, trifásico 220V, mas nós só temos monofásico 220V ou trifásico 380V, e sobre os btu/h só temos 45.000 (220V) ou 54.000 (380V), pode ser algum desses?

fico no aguardo

att:

| equipe de licitações