



Coordenação Geral de Administração
Departamento de Compras e Aquisições

ESCLARECIMENTO 01 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021

1. Relatório

Foi encaminhado e-mail solicitando esclarecimentos acerca do Edital de Pregão Eletrônico 016/2021, que tem por objeto “Constituição de Sistema de Registro de Preços, para futuro e eventual fornecimento de *nobreaks* para a Defensoria Pública do Estado do Paraná.”, nos seguintes termos:

Lote 1/1 – Diante da especificação Tipo de bateria: selada regulada por válvula VRLA; Quantidade mínima: 4; Tensão nominal mínima do banco interno (Vcc): 48. Como não é informado a potência das baterias, podemos entender que será aceito equipamentos com 2 baterias de 18Ah tendo 24V? Esta correto nosso entendimento?

É o relatório.

2. Respostas

Não está correto o entendimento. Será aceito a quantidade mínima de 4 (quatro) baterias e tensão nominal mínima do banco interno (Vcc) de 48 (quarenta e oito), conforme termo de referência.

Curitiba, 13 de outubro de 2021.

Nelson Cavalaro Junior
Pregoeiro



ePROCOLO



Documento: **ESCLARECIMENTO02PE01621.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Nelson Cavalaro Junior** em 13/10/2021 16:49.

Inserido ao protocolo **17.139.263-2** por: **Nelson Cavalaro Junior** em: 13/10/2021 16:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6d4cb9bca90f2b328932c76f230ce108.